UAB „Akmenė energija“

Vidutinė lauko oro temperatūra 2013 m. spalio mėn.: 8,1 ^{0}C

Dienolaipsniai (2013 m. spalio mėn.): 168,3

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2013 m. spalio mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
			vnt.	*metai*	*MWh*	*MWh*	*MWh*	*MWh*	*m²*	*MWh*	*m²*	*MWh/m²/mėn*	*Lt/MWh*	*Lt/m²/mėn*	*kWh/mėn*	*Lt/mėn*
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***	***15***	***16***	***17***
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita)	1	Stadiono 13, Akmenė	40	iki1992	10,9	3,5	6,2	1,2	2233,8	1,2	2233,8	0,00054	250,37	0,14	32,67	8,18
	2	Ramučių 33, Naujoji Akmenė	42	iki1992	14,6	2,5	6,3	5,8	2370,0	5,8	2370,0	0,00244	250,37	0,61	146,52	36,69
	3	Stadiono 7, Akmenė	25	iki1992	5,0	1,1	1,9	2,0	1312,4	2,0	1312,4	0,00155	250,37	0,39	93,26	23,35
	4	Nepriklausomybės 12, Naujoji Akmenė	16	iki1992	1,1	0,0	0,0	1,1	746,5	1,5	746,5	0,00205	250,37	0,51	123,14	30,83
	5	Nepriklausomybės 23, Naujoji Akmenė	15	iki1992	1,4	0,0	0,0	1,4	755,8	1,8	755,8	0,00239	250,37	0,60	143,70	35,98
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai, tačiau turintys didelius vitininius langus, kuri atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su įrengtais daliklias individualiai šilumos apskaitai (pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistema subalansuota; ant kiekvieno šildymo prietaiso įrengti termostatiniai ventiliai ir šilumos	1	Stadiono 9, Akmenė	25	iki1992	10,4	1,2	4,0	5,2	1322,9	5,2	1322,9	0,00392	250,37	0,98	234,99	58,84
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis, daliklias individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai	1	V.Kudirkos 22, Naujoji Akmenė	100	iki1992	38,1	4,4	12,7	21,1	4434,3	21,1	4434,3	0,00475	250,37	1,19	284,99	71,35
	2	Respublikos 27, Naujoji Akmenė	60	iki1992	27,6	4,9	8,2	14,5	3129,7	14,5	3129,7	0,00462	250,37	1,16	277,24	69,41
	3	Darbininkų 4, Naujoji Akmenė	20	iki1992	5,1	0,0	0,0	5,1	1099,0	5,1	1099,0	0,00460	250,37	1,15	275,77	69,04
	4	Ramučių 11, Naujoji Akmenė	75	iki1992	32,9	4,7	10,0	18,3	4011,1	18,3	4011,1	0,00456	250,37	1,14	273,54	68,49
	5	V.Kudirkos 2, Naujoji Akmenė	51	iki1992	10,7	1,9	0,4	8,5	1803,1	8,5	1977,0	0,00428	250,37	1,07	256,63	64,25
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
			vnt.	*metai*	*MWh*	*MWh*	*MWh*	*MWh*	*m²*	*MWh*	*m²*	*MWh/m²/mėn*	*Lt/MWh*	*Lt/m²/mėn*	*kWh/mėn*	*Lt/mėn*
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***	***15***	***16***	***17***
V. Daugiabučiai, suvartojantys daug šilumos (1959-1992 m. statybos nerenovuoti, nusidėvėję namai, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai)	1	Žalgirio 29, Naujoji Akmenė	12	iki1992	4,6	0,0	0,0	4,6	528,4	4,6	528,4	0,00867	250,37	2,17	519,99	130,19
	2	V.Kudirkos 6, Naujoji Akmenė	48	iki1992	17,4	1,1	0,4	15,9	1897,8	15,9	1897,8	0,00839	250,37	2,10	503,63	126,09
	3	V.Kudirkos 8, Naujoji Akmenė	16	iki1992	6,3	0,3	0,1	5,9	720,6	5,9	720,6	0,00816	250,37	2,04	489,53	122,56
	4	Daukanto 8, Akmenė	14	iki1992	4,0	0,0	0,0	4,0	496,5	4,0	496,5	0,00813	250,37	2,03	487,57	122,08
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	1	Bausko 3, Venta	8	iki1992	6,5	0,4	0,9	5,2	347,2	5,2	347,2	0,01511	250,37	3,78	906,75	227,03
	2	Bausko 8, Venta	12	iki1992	9,1	0,7	0,4	8,0	543,7	8,0	543,7	0,01467	250,37	3,67	880,38	220,42
	3	Puškino 42, Akmenė	8	iki1992	10,6	0,1	5,3	5,3	388,3	5,3	388,3	0,01359	250,37	3,40	815,46	204,17
	4	Žalgirio 7, Naujoji Akmenė	5	iki1992	2,1	0,0	0,0	2,1	176,0	2,1	176,0	0,01195	250,37	2,99	716,77	179,46
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-