UAB „Akmenė energija“

Vidutinė lauko oro temperatūra 2014 m. vasario mėn.: 0,6 ^{0}C

Dienolaipsniai (2014 m.vasario mėn.): 487,2

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2014 m. vasario mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui								
			vnt.	*metai*	*MWh*	*MWh*	*MWh*	*MWh*	*m²*	*MWh*	*m²*	*MWh/m²/mėn*	*Lt/MWh*	*Lt/m²/mėn*	*kWh/mėn*	*Lt/mėn*
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***	***15***	***16***	***17***
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	Stadiono 13, Akmenė	40	iki1992	21,356	3,109	6,170	12,077	2233,80	12,077	2233,80	0,00541	248,30	1,34	324,384	80,55
	2	Sodo 7, Akmenė	24	iki1992	10,530	1,402	3,680	5,448	971,50	5,448	671,50	0,00811	248,30	2,01	486,762	120,86
	3	Stadiono 15, Akmenė	24	iki1992	14,030	1,991	4,320	7,719	1323,11	7,719	1323,11	0,00583	248,30	1,45	350,061	86,92
	4	Ramučių 39, Naujoji Akmenė	46	iki1992	24,493	2,610	6,787	15,095	2325,90	15,095	2325,90	0,00649	248,30	1,61	389,410	96,69
	5	Respublikos 24, Naujoji Akmenė	45	iki1992	25,725	3,726	6,480	15,519	2324,70	15,519	2324,70	0,00668	248,30	1,66	400,533	99,45
	6	Stadiono 17, Naujoji Akmenė	40	iki1992	24,210	2,715	6,080	15,415	2260,27	15,415	2260,27	0,00682	248,30	1,69	409,191	101,60
	7	Kęstučio 2, Akmenė	12	iki1992	7,634	0,914	1,920	4,800	699,92	4,800	699,92	0,00686	248,30	1,70	411,488	102,17
	8	Kęstučio 6, Akmenė	12	iki1992	8,612	1,187	1,920	5,505	701,24	5,505	701,24	0,00785	248,30	1,95	471,023	116,96
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	1	Ramučių 38, Naujoji Akmenė	75	iki1992		6,285	11,680	59,443	3993,36	59,443	3993,36	0,01489	248,30	3,70	893,121	221,76
	2	Stadiono 9, Akmenė	25	iki1992		1,880	4,000	19,510	1322,87	19,510	1322,87	0,01475	248,30	3,66	884,884	219,72
	3	Respublikos 5, Naujoji Akmenė	100	iki1992		4,318	13,850	64,619	4407,59	64,619	4407,59	0,01466	248,30	3,64	879,652	218,42
	4	Respublikos 19, Naujoji Akmenė	92	iki1992		8,871	12,590	67,599	4624,03	67,599	4624,03	0,01462	248,30	3,63	877,138	217,80
	5	Ramučių 40, Naujoji Akmenė	45	iki1992		2,925	6,640	34,037	2333,42	34,037	2333,42	0,01459	248,30	3,62	875,195	217,31
	6	Respublikos 27, Naujoji Akmenė	60	iki1992		3,601	8,160	43,759	3129,70	43,759	3129,70	0,01398	248,30	3,47	838,908	208,30
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)	1	Puškino 38, Akmenė	9	iki1992	11,270	0,446	0,090	10,734	509,55	10,734	509,55	0,02106	248,30	5,23	1263,889	313,83
	2	V.Kudirkos 7, Naujoji Akmenė	56	iki1992	52,700	1,636	0,510	50,554	2418,66	50,554	2418,60	0,02090	248,30	5,19	1254,133	311,40
	3	V.Kudirkos 1, Naujoji Akmenė	56	iki1992	53,000	2,276	0,490	50,234	2431,37	50,234	2431,37	0,02066	248,30	5,13	1239,641	307,81
	4	V.Kudirkos 3, Naujoji Akmenė	55	iki1992	50,500	1,801	0,450	48,249	2369,47	48,249	2369,47	0,02036	248,30	5,06	1221,755	303,36
	5	V.Kudirkos 10, Naujoji Akmenė	48	iki1992	42,700	3,334	0,480	38,886	1915,20	38,886	1915,20	0,02030	248,30	5,04	1218,248	302,49
	6	Žalgirio 23, Naujoji Akmenė	12	iki1992	11,400	0,000	0,000	11,400	533,77	11,400	533,77	0,02136	248,30	5,30	1281,451	318,19
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Daugiaubučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	1	Žalgirio 7, Naujoji Akmenė	5	iki1992	6,900	0,000	0,000	6,900	176,04	6,900	176,04	0,03920	248,30	9,73	2351,738	583,94
	2	Ventos 6, Venta	6	iki1992	5,702	0,084	0,020	5,598	156,39	5,598	156,39	0,03580	248,30	8,89	2147,827	533,31
	3	Bausko 8, Venta	12	iki1992	18,530	0,657	0,390	17,483	543,67	17,483	543,67	0,03216	248,30	7,98	1929,498	479,10
	4	Žalgirio 5, Naujoji Akmenė	5	iki1992	7,201	0,000	0,000	7,201	224,19	7,201	224,19	0,03212	248,30	7,98	1927,205	478,53
	5	Žalgirio 3, Naujoji Akmenė	8	iki1992	11,130	0,000	0,000	11,130	351,52	11,130	351,52	0,03166	248,30	7,86	1899,749	471,71
	6	Bausko 3, Venta	8	iki1992	11,962	0,506	0,880	10,576	347,21	10,576	347,21	0,03046	248,30	7,56	1827,562	453,79
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-