

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2011 m. gruodžio mėn)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui				
					iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp.	Patalpų šildymui									MWh /mėn	MWh/mėn	MWh /mėn	MWh /mėn
					vnt.	metai	MWh /mėn	MWh/mėn									MWh/mėn	MWh /mėn	m²	MWh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	Statybininkų 19, Prienai (renov.)	75	iki 1992	47,539	8,744	11,840	26,955	3389,63	26,955	3389,63	0,00795	338,55	2,69	477,13	161,53				
	2	Kęstučio 5, Prienai (renov.)	29	iki 1992	21,640	3,086	4,640	13,914	1612,01	13,914	1612,10	0,00863	338,55	2,92	517,86	175,32				
	3	Vaitkaus 6, Prienai (renov.)	8	iki 1992	7,189	0,954	0,640	5,595	633,84	5,595	633,84	0,00883	338,55	2,99	529,63	179,31				
	4	Birutės 4, Prienai	23	2009	14,222	2,300	1,840	10,082	1098,31	10,082	1098,31	0,00918	338,55	3,11	550,77	186,46				
	5																			
	6																			
	7																			
	8																			
	9																			
																			
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	1	Kęstučio 73, Prienai	50	iki 1992	50,761	5,049	8,000	37,712	2510,80	37,712	2510,80	0,01502	338,55	5,08	901,19	305,10				
	2	Jaunimo 7, Balbieriškis	12	iki 1992	13,309	0,842	1,920	10,547	701,90	10,548	701,90	0,01503	338,55	5,09	901,67	305,26				
	3	Mokyklos 1, Veiveriai (renov.)	8	iki 1992	7,475	0,000	0,000	7,475	495,82	7,475	495,82	0,01508	338,55	5,10	904,56	306,24				
	4	Stadiono 18 1L., Prienai	30	iki 1992	33,134	3,983	4,800	24,351	1590,56	24,351	1590,56	0,01531	338,55	5,18	918,58	310,99				
	5	Vytauto 23, Prienai	40	iki 1992	43,860	2,468	6,320	35,072	2266,94	34,542	2232,82	0,01547	338,55	5,24	928,21	314,24				
	6	Statybininkų 9 2L., Prienai	22	iki 1992	24,105	2,076	3,520	18,509	1183,74	18,509	1183,74	0,01564	338,55	5,29	938,16	317,61				
	7	Vytauto 34, Prienai	40	iki 1992	44,295	6,109	6,400	31,786	1960,74	31,021	1913,69	0,01621	338,55	5,49	972,60	329,27				
	8	Stadiono 10 3L., Prienai	22	iki 1992	24,509	1,346	3,520	19,643	1209,73	19,643	1209,73	0,01624	338,55	5,50	974,25	329,83				
	9	Stadiono 24 2L., Prienai	20	iki 1992	25,528	2,637	3,200	19,691	1210,09	19,691	1210,09	0,01627	338,55	5,51	976,34	330,54				
	10	Vytauto 31, Prienai	50	iki 1992	54,490	4,333	8,000	42,157	2588,53	42,157	2588,53	0,01629	338,55	5,51	977,16	330,82				
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)	1	Basanavičiaus 10, Prienai	20	iki 1992	23,980	1,414	3,200	19,366	971,69	19,366	971,69	0,01993	338,55	6,75	1195,81	404,84				
	2	Stadiono 6 1L., Prienai	22	iki 1992	29,177	2,295	3,520	23,362	1169,72	23,362	1169,72	0,01997	338,55	6,76	1198,34	405,70				
	3	Statybininkų 7 1L., Prienai	20	iki 1992	25,888	1,599	3,200	21,089	1054,08	21,089	1054,08	0,02001	338,55	6,77	1200,42	406,40				
	4	Statybininkų 13, Prienai	20	iki 1992	26,194	1,739	3,200	21,255	1049,01	21,255	1049,01	0,02026	338,55	6,86	1215,72	411,58				
	5	Stadiono 6 2L., Prienai	22	iki 1992	30,763	2,132	3,520	25,111	1238,24	25,112	1238,24	0,02028	338,55	6,87	1216,82	411,96				
	6	Stadiono 8 3L., Prienai	18	iki 1992	25,260	2,020	2,880	20,360	986,57	20,360	986,57	0,02064	338,55	6,99	1238,23	419,20				
	7	Stadiono 22 2L., Prienai	22	iki 1992	30,597	2,693	3,520	24,384	1170,98	24,384	1170,98	0,02082	338,55	7,05	1249,42	422,99				
	8	Jaunimo 19, Balbieriškis	8	iki 1992	10,253	0,000	0,000	10,253	491,34	10,253	491,34	0,02087	338,55	7,06	1252,05	423,88				
	9	Stadiono 8 2L., Prienai	22	iki 1992	30,427	1,765	3,520	25,142	1204,65	25,142	1204,65	0,02087	338,55	7,07	1252,25	423,95				
	10	Brundzos 4, Prienai	12	iki 1992	14,232	0,617	1,920	11,695	555,41	10,605	503,56	0,02106	338,55	7,13	1263,60	427,79				
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	1	Aušros 22, Veiveriai	6	iki 1992	8,045	0,000	0,000	8,045	354,04	8,045	354,04	0,02272	338,55	7,69	1363,41	461,58				
	2	Jaunimo 9, Balbieriškis	12	iki 1992	18,187	0,337	1,600	16,250	701,96	16,250	701,96	0,02315	338,55	7,84	1388,97	470,24				
	3	Kęstučio 77, Prienai	24	iki 1992	27,801	2,356	0,240	25,205	1026,08	25,205	1026,08	0,02456	338,55	8,32	1473,86	498,98				
	4	Vytauto 20, Prienai	26	iki 1992	32,316	1,234	0,260	30,822	1218,76	28,506	1127,15	0,02529	338,55	8,56	1517,42	513,72				
	5	Vytauto 30, Prienai	13	iki 1992	20,460	1,122	2,250	17,088	880,52	13,402	522,48	0,02565	338,55	8,68	1539,04	521,04				
	6	Brundzos 10, Prienai	7	iki 1992	11,000	0,449	1,200	9,351	362,86	8,114	314,87	0,02577	338,55	8,72	1546,16	523,45				
	7	Vytauto 25, Prienai	9	iki 1992	13,314	0,948	1,600	10,766	407,19	9,422	356,36	0,02644	338,55	8,95	1586,37	537,07				
	8	Brundzos 8, Prienai	8	iki 1992	10,995	0,224	1,280	9,491	354,78	9,491	354,78	0,02675	338,55	9,06	1605,11	543,41				
	9	Laisvės a. 3/14, Prienai	8	iki 1992	18,607	0,393	1,840	16,374	775,39	12,325	426,62	0,02889	338,55	9,78	1733,39	586,84				
	10	Brundzos 7, Prienai	7	iki 1992	13,384	0,309	1,266	11,809	364,99	10,232	316,21	0,03236	338,55	10,95	1941,49	657,29				