

Vidutinė lauko oro temperatūra 2012 m. kovo mėn: 1,9 °C

Dienolapsniai (2012 m. kovo mėn): 499,7

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2012 m. kovo mėn)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)										
					iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh /mėn	MWh/mėn	MWh /mėn	MWh	m²	MWh/m²/mėn	Lt/MWh	Lt/m²/mėn	kWh/mėn	Lt/mėn
					vnt.	metai	MWh /mėn	MWh/mėn									MWh /mėn	m²	MWh	m²	MWh/m²/mėn	Lt/MWh	Lt/m²/mėn	kWh/mėn	Lt/mėn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1																									
	2																									
	3																									
	4																									
	5																									
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
																									
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	1	Statybininkų 19, Prienai (renov.)	75	iki 1992	40,997	6,827	11,840	22,330	3389,63	22,330	3389,63	0,00659	351,85	2,32	395,26	139,07										
	2	Vaitkaus 6, Prienai (renov.)	8	iki 1992	6,168	0,729	0,640	4,799	633,84	4,799	633,84	0,00757	351,85	2,66	454,28	159,84										
	3	Birutės 4, Prienai	23	2009	14,250	1,999	1,840	10,411	1098,31	10,411	1098,31	0,00948	351,85	3,34	568,75	200,11										
	4	Jaunimo 15, Balbieriškis	12	iki 1992	10,574	1,701	1,920	6,953	701,94	6,953	701,94	0,00991	351,85	3,49	594,32	209,11										
	5	Stadiono 24A, Prienai	20	iki 1992	20,161	2,756	3,200	14,205	1143,70	14,205	1143,70	0,01242	351,85	4,37	745,21	262,20										
	6	Basanavičiaus 15/2, Prienai	24	iki 1992	18,119	1,845	3,920	12,354	1242,07	11,498	903,24	0,01273	351,85	4,48	763,78	268,74										
	7	Jaunimo 17, Balbieriškis	12	iki 1992	11,369	0,411	1,920	9,038	695,88	9,038	695,88	0,01299	351,85	4,57	779,27	274,19										
	8	Jaunimo 7, Balbieriškis	12	iki 1992	11,557	0,354	1,920	9,283	701,90	9,283	701,90	0,01323	351,85	4,65	793,53	279,20										
	9	Jaunimo 13, Balbieriškis	20	iki 1992	17,480	0,061	3,120	14,299	1078,13	14,299	1078,13	0,01326	351,85	4,67	795,77	279,99										
	10	Vytauto 22, Prienai	9	iki 1992	11,000	0,648	1,600	8,752	656,14	8,068	604,77	0,01334	351,85	4,69	800,44	281,63										
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)	1	Statybininkų 11, Prienai	20	iki 1992	22,499	2,053	3,120	17,326	1014,75	17,326	1014,75	0,01707	351,85	6,01	1024,45	360,45										
	2	Statybininkų 5 2L., Prienai	22	iki 1992	25,940	1,791	3,520	20,629	1205,61	20,629	1205,61	0,01711	351,85	6,02	1026,65	361,23										
	3	Stadiono 24 2L., Prienai	20	iki 1992	26,284	2,350	3,200	20,734	1210,09	20,734	1210,09	0,01713	351,85	6,03	1028,06	361,72										
	4	Janonio 3, Prienai	45	iki 1992	43,264	3,032	7,200	33,032	1903,57	33,032	1903,57	0,01735	351,85	6,11	1041,16	366,33										
	5	Kęstučio 71, Prienai	40	iki 1992	49,500	4,040	6,400	39,060	2248,60	39,060	2248,60	0,01737	351,85	6,11	1042,25	366,72										
	6	Stadiono 4 1L., Prienai	22	iki 1992	25,378	1,667	3,520	20,191	1161,06	20,191	1161,06	0,01739	351,85	6,12	1043,41	367,12										
	7	Stadiono 14 2L., Prienai	19	iki 1992	21,839	1,567	2,880	17,392	998,64	17,392	998,64	0,01742	351,85	6,13	1044,94	367,66										
	8	Statybininkų 7 1L., Prienai	20	iki 1992	23,184	1,545	3,200	18,439	1054,08	18,438	1054,08	0,01749	351,85	6,15	1049,52	369,27										
	9	Stadiono 20 3L., Prienai	18	iki 1992	23,000	2,536	2,880	17,584	1002,00	17,584	1002,00	0,01755	351,85	6,17	1052,93	370,47										
	10	Statybininkų 9 1L., Prienai	22	iki 1992	27,726	2,620	3,520	21,586	1217,03	21,586	1217,03	0,01774	351,85	6,24	1064,20	374,44										
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	1	Stadiono 22 2 L., Prienai	22	iki 1992	31,918	2,107	3,146	26,665	1170,98	26,665	1170,98	0,02277	351,85	8,01	1366,29	480,73										
	2	Brundzos 10, Prienai	7	iki 1992	10,000	0,432	1,200	8,368	362,86	7,261	314,87	0,02306	351,85	8,11	1383,62	486,83										
	3	Vytauto 4A, Prienai	47	iki 1992	31,970	2,183	1,440	28,347	1214,40	28,347	1214,40	0,02334	351,85	8,21	1400,54	492,78										
	4	Vytauto 30, Prienai	13	iki 1992	20,330	0,810	2,250	17,270	880,52	13,020	522,48	0,02492	351,85	8,77	1495,18	526,08										
	5	Laisvės a.3/14, Prienai	9	iki 1992	16,433	0,378	1,840	14,215	775,39	10,700	426,62	0,02508	351,85	8,82	1504,85	529,48										
	6	Brundzos 8, Prienai	8	iki 1992	10,369	0,162	1,280	8,927	354,78	8,927	354,78	0,02516	351,85	8,85	1509,72	531,20										
	7	Kęstučio 77, Prienai	24	iki 1992	28,488	1,891	0,240	26,357	1026,08	26,357	1026,08	0,02569	351,85	9,04	1541,22	542,28										
	8	Vytenio 14, Prienai	23	iki 1992	24,212	0,000	0,000	24,212	926,77	24,212	926,77	0,02613	351,85	9,19	1567,51	551,53										
	9	Vytauto 25, Prienai	9	iki 1992	13,723	0,648	1,600	11,475	407,19	10,042	356,36	0,02818	351,85	9,91	1690,76	594,89										
	10	Brundzos 7, Prienai	7	iki 1992	13,386	0,297	1,280	11,809	364,99	10,229	316,21	0,03235	351,85	11,38	1940,93	682,91										