

Vidutinė lauko oro temperatūra 2013 m. spalio mėn.: 8,6 °C

Dienolaipsniai (2013 m. spalio mėn.): 141

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2013 m. spalio mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)				
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
					vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita)	1	Birutės 4, Prienai	23	2009	5,9	2,1	1,8	1,9	1098,3	1,9	1098,3	0,00171	334,30	0,57	102,48	34,26				
	2	Kęstučio 81G, Prienai	18	1996	5,5	0,0	0,0	5,5	1321,6	5,5	1321,6	0,00414	334,30	1,38	248,38	83,03				
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
II. Daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai, tačiau turintys didelius vitrinius langus, kurių atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
III. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su įrengtais dalikliais individualiai šilumos apskaitai (pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistema subalansuota. ant.)	1	Kęstučio 5, Prienai	30	iki 1992	13,3	3,1	4,6	5,6	1612,1	5,6	1612,1	0,00348	334,30	1,16	208,76	69,79				
	2	Vaitkaus 6, Prienai	8	iki 1992	2,5	0,8	0,6	1,0	633,8	1,0	633,8	0,00164	334,30	0,55	98,64	32,97				
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
IV. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens	1	Statybininkų 19, Prienai	75	iki 1992	20,3	7,6	11,8	0,9	3389,1	0,9	3389,1	0,00026	334,30	0,09	15,88	5,31				
	2	Vytauto 22, Prienai	10	iki 1992	3,2	0,9	1,6	0,7	656,1	0,6	604,8	0,00107	334,30	0,36	64,19	21,46				
	3	Stadiono 10 2L., Prienai	22	iki 1992	11,9	6,4	3,0	2,5	1124,0	2,5	1124,0	0,00222	334,30	0,74	133,18	44,52				
	4	Mokyklos 1, Veiveriai	8	iki 1992	1,2	0,0	0,0	1,2	495,8	1,2	495,8	0,00243	334,30	0,81	145,58	48,67				
	5	Aušros 22, Veiveriai	6	iki 1992	0,9	0,0	0,0	0,9	354,0	0,9	354,0	0,00259	334,30	0,87	155,41	51,95				
	6	Aušros 18, Veiveriai	12	iki 1992	2,2	0,0	0,0	2,2	742,8	2,2	742,8	0,00301	334,30	1,01	180,55	60,36				
	7	Jaunimo 13, Balbieriškis	20	iki 1992	4,9	0,1	1,5	3,3	1078,1	3,3	1078,1	0,00303	334,30	1,01	181,93	60,82				
	8	Kęstučio 73, Prienai	50	iki 1992	20,6	4,7	8,0	7,9	2510,8	7,9	2510,8	0,00313	334,30	1,05	188,09	62,88				
	9	Aušros 20, Veiveriai	6	iki 1992	1,1	0,0	0,0	1,1	355,4	1,1	355,4	0,00322	334,30	1,08	193,50	64,69				
	10	Parko 10, Balbieriškis	12	iki 1992	3,3	0,0	0,9	2,3	710,1	2,3	710,1	0,00329	334,30	1,10	197,46	66,01				

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)				
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
					vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
V. Daugiabučiai, suvartojantys daug šilumos (1959–1992 m. statybos nerenovuoti, nusiėdėję namai, kuriuose nuo jų pastatymo ofenos neatlikti jokie didesni remonto darbai)	1	Jaunimo 17, Balbieriškis	12	iki 1992	4,4	0,1	0,9	3,5	695,9	3,5	695,9	0,00497	334,30	1,66	298,41	99,76				
	2	Stadiono 16, Prienai	40	iki 1992	21,9	4,6	6,3	11,0	2192,2	11,0	2192,2	0,00504	334,30	1,68	302,14	101,01				
	3	Stadiono 14 1L., Prienai	22	iki 1992	12,7	3,2	3,5	6,0	1184,8	6,0	1184,8	0,00510	334,30	1,70	305,88	102,26				
	4	Statybininkų 5 2L., Prienai	22	iki 1992	11,7	1,9	3,5	6,2	1205,6	6,2	1205,6	0,00516	334,30	1,73	309,60	103,50				
	5	Tylioji 5/1, Prienai	32	iki 1992	17,1	2,8	5,1	9,2	1774,1	9,2	1774,1	0,00518	334,30	1,73	310,70	103,87				
	6	Stadiono 26 1L., Prienai	45	iki 1992	23,4	3,8	7,2	12,4	2390,3	12,4	2390,3	0,00520	334,30	1,74	312,01	104,31				
	7	Stadiono 4 3L., Prienai	22	iki 1992	12,5	2,5	3,5	6,5	1214,2	6,5	1214,2	0,00535	334,30	1,79	320,85	107,26				
	8	Basanavičiaus 19, Prienai	50	iki 1992	26,0	4,3	8,0	13,7	2547,8	13,7	2547,8	0,00538	334,30	1,80	322,56	107,83				
	9	Basanavičiaus 10, Prienai	20	iki 1992	10,1	1,6	3,2	5,3	971,7	5,3	971,7	0,00542	334,30	1,81	325,41	108,79				
	10	Stadiono 20 2L., Prienai	22	iki 1992	12,7	2,2	3,5	6,9	1263,2	6,9	1263,2	0,00549	334,30	1,83	329,30	110,08				
VI. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	1	Stadiono 20 3L., Prienai	18	iki 1992	12,3	1,7	2,9	7,7	1002,0	7,7	1002,0	0,00766	334,30	2,56	459,88	153,74				
	2	Basanavičiaus 15/2, Prienai	24	iki 1992	12,6	1,4	3,9	7,3	1242,1	6,9	903,2	0,00769	334,30	2,57	461,40	154,25				
	3	Janonio 3, Prienai	45	iki 1992	25,0	2,6	7,2	15,2	1903,6	15,2	1903,6	0,00799	334,30	2,67	479,13	160,17				
	4	Basanavičiaus 26, Prienai	32	iki 1992	16,6	1,5	5,0	10,1	1224,3	10,1	1224,3	0,00822	334,30	2,75	493,20	164,88				
	5	Brundzos 8, Prienai	8	iki 1992	4,5	0,2	1,3	3,0	354,8	3,0	354,8	0,00841	334,30	2,81	504,82	168,76				
	6	Vytauto 32, Prienai	36	iki 1992	21,7	2,7	5,8	13,3	1540,8	12,7	1469,6	0,00864	334,30	2,89	518,37	173,29				
	7	Brundzos 7, Prienai	8	iki 1992	4,8	0,3	1,3	3,2	365,0	2,8	316,2	0,00876	334,30	2,93	525,60	175,71				
	8	Vytauto 25, Prienai	11	iki 1992	6,1	0,4	1,6	4,1	407,2	3,6	356,4	0,00999	334,30	3,34	599,39	200,38				
	9	Vytauto 30, Prienai	15	iki 1992	10,3	1,1	2,3	7,0	880,5	5,3	522,5	0,01016	334,30	3,40	609,55	203,77				
	10	Brundzos 10, Prienai	8	iki 1992	6	0,274	1,2	4,526	362,86	3,926	314,87	0,01247	334,3	4,17	748,12	250,10				