

Vidutinė lauko oro temperatūra 2015 m. sausio mėn.:

-0,4 °C

Dienolaipsniai (2015 m. sausio mėn.):

570,4

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2015 m. sausio mėn.)

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)				
					iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh
					vnt.	metai	MWh	MWh									MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)	1	Statybininkų 19, Prienai (renov.)	75	iki 1992	54,704	7,270	11,671	35,763	3389,14	35,763	3389,14	0,010552	97,45	1,03	633,13	61,70				
	2	Vaitkaus 6, Prienai (renov.)	8	iki 1992	8,931	0,770	0,640	7,521	633,84	7,521	633,84	0,011866	97,45	1,16	711,95	69,38				
	3	Vytauto 32, Prienai	36	iki 1992	27,450	3,021	5,760	18,669	1540,77	17,812	1469,64	0,012120	97,45	1,18	727,20	70,87				
	4	Jaunimo 19, Balbieriškis	8	iki 1992	6,758	0,000	0,000	6,758	491,34	6,758	491,34	0,013754	97,45	1,34	825,25	80,42				
	5	Kęstučio 77, Prienai	24	iki 1992	17,243	2,797	0,240	14,206	1026,08	14,206	1026,08	0,013845	97,45	1,35	830,70	80,95				
	6	Kęstučio 81G, Prienai	18	1996	18,410	0,000	0,000	18,410	1321,61	18,410	1321,61	0,013930	97,45	1,36	835,80	81,45				
	7	Vytauto 22, Prienai	10	iki 1992	11,600	0,847	1,600	9,153	656,14	8,437	604,77	0,013951	97,45	1,36	837,05	81,57				
	8	Birutės 4, Prienai	23	2009	19,500	1,320	1,840	16,340	1098,31	16,340	1098,31	0,014877	97,45	1,45	892,64	86,99				
	9	Jaunimo 13, Balbieriškis	20	iki 1992	21,206	0,154	3,120	17,932	1077,83	17,932	1077,83	0,016637	97,45	1,62	998,23	97,28				
	10	Kęstučio 5, Prienai (renov.)	30	iki 1992	34,700	2,425	4,640	27,635	1612,10	27,635	1612,10	0,017142	97,45	1,67	1028,53	100,23				
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)	1	Stadiono 6 1L., Prienai	22	iki 1992	34,791	2,780	3,520	28,491	1169,72	28,491	1169,72	0,024357	97,45	2,37	1461,43	142,42				
	2	Aušros 20, Veiveriai	6	iki 1992	8,670	0,000	0,000	8,670	355,35	8,670	355,35	0,024398	97,45	2,38	1463,91	142,66				
	3	Statybininkų 7 1L., Prienai	20	iki 1992	30,476	1,390	3,200	25,886	1054,08	25,886	1054,08	0,024558	97,45	2,39	1473,47	143,59				
	4	Basanavičiaus 26, Prienai	32	iki 1992	38,067	2,403	5,040	30,624	1224,34	30,624	1224,34	0,02501	97,45	2,44	1500,76	146,25				
	5	Stadiono 6 2L., Prienai	22	iki 1992	36,759	2,255	3,520	30,984	1238,24	30,984	1238,24	0,02502	97,45	2,44	1501,36	146,31				
	6	Stadiono 8 3L., Prienai	18	iki 1992	29,824	2,145	2,880	24,799	986,57	24,799	986,57	0,02514	97,45	2,45	1508,20	146,97				
	7	Vytauto 55, Prienai	40	iki 1992	58,898	3,567	6,400	48,931	1935,84	47,321	1871,86	0,02528	97,45	2,46	1516,81	147,81				
	8	Statybininkų 13, Prienai	20	iki 1992	32,529	2,347	3,200	26,982	1049,01	26,982	1049,01	0,02572	97,45	2,51	1543,28	150,39				
	9	Stadiono 18 2L., Prienai	22	iki 1992	33,459	2,250	3,520	27,689	1074,89	27,689	1074,89	0,02576	97,45	2,51	1545,59	150,62				
	10	Janonio 5, Prienai	7	iki 1992	9,988	0,660	0,070	9,258	358,82	9,258	358,82	0,02580	97,45	2,51	1548,07	150,86				
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)	1	Aušros 22, Veiveriai	6	iki 1992	9,580	0,000	0,000	9,580	354,04	9,580	354,04	0,02706	97,45	2,64	1623,55	158,21				
	2	Stadiono 20 1L., Prienai	22	iki 1992	37,243	2,475	3,520	31,248	1153,59	31,248	1153,59	0,02709	97,45	2,64	1625,26	158,38				
	3	Stadiono 8 2L., Prienai	22	iki 1992	38,095	1,430	3,520	33,145	1204,65	33,145	1204,65	0,02751	97,45	2,68	1650,85	160,88				
	4	Stadiono 22 1L., Prienai	22	iki 1992	38,799	2,557	3,520	32,722	1169,51	32,722	1169,51	0,02798	97,45	2,73	1678,75	163,59				
	5	Brundzos 10, Prienai	8	iki 1992	12,000	0,605	1,200	10,195	362,86	8,848	314,87	0,02810	97,45	2,74	1686,03	164,30				
	6	Brundzos 8, Prienai	12	iki 1992	16,818	0,440	1,760	14,618	555,41	14,372	503,56	0,02854	97,45	2,78	1712,45	166,88				
	7	Vytauto 30, Prienai	16	iki 1992	23,408	1,375	2,250	19,783	880,52	15,450	522,48	0,02957	97,45	2,88	1774,23	172,90				
	8	Stadiono 22 2L., Prienai	22	iki 1992	40,949	2,382	3,520	35,047	1170,98	35,047	1170,98	0,02993	97,45	2,92	1795,78	175,00				
	9	Brundzos 8, Prienai	8	iki 1992	13,321	0,275	1,280	11,766	354,78	11,766	354,78	0,03316	97,45	3,23	1989,85	193,91				
	10	Vytauto 25, Prienai	11	iki 1992	15,950	0,495	1,600	13,855	407,19	12,127	356,36	0,03403	97,45	3,32	2041,81	198,97				